

Рекомендации по подбору сечения кабелей для подключения люков дымоудаления

Сила тока, А	Сечение кабелей, мм ²					
	3x1,5	5x1,5	3x2,5	5x2,5	3x4,0	3x6,0
1	100 м	200 м	170 м	340 м	275 м	400 м
2	52 м	104 м	85 м	170 м	138 м	208 м
3	35 м	70 м	57 м	114 м	90 м	140 м
4	26 м	52 м	43 м	86 м	70 м	104 м
5	21 м	42 м	35 м	70 м	55 м	84 м
6	18 м	36 м	29 м	58 м	46 м	72 м
7	15 м	30 м	25 м	50 м	40 м	60 м
8	13 м	26 м	21 м	42 м	35 м	52 м

Примечания

Система рассчитана на 24В.

Информация носит рекомендательный характер. Для уточнения необходимо производить расчет сечения кабелей.

В таблице указаны максимально допустимые длины кабелей.